

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U1 ZÁPUSTNÉ UMYVADLO (NENÍ DODÁVKOU ZTI); BATERIE SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOPÁKOVÁ S OTOČNÝM RAMÍNKEM (CHROM); ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ PLASTOVÁ BÍLÁ S NEREZOVÝM ODPADNÍM VENTILEM
- D1 DŘEZ DVOJITÝ NEREZOVÝ (NENÍ DODÁVKOU ZTI); ODPADNÍ SOUPRAVA HL22; NEREZOVÝ ODPADNÍ VENTIL BATERIE SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOPÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM VÝTOKEM POCHROMOVANÁ
- ON1 ODKALOVACÍ NÁDRŽ AB TŘÍKOMOROVÁ (POLYPROPYLEN); 600x400x550 mm VČETNĚ VÍKA. SOUČASTÍ NÁDRŽE JE ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO NAPOJENÍ NA KANALIZACI.
- D2 DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝ (NENÍ DODÁVKOU ZTI); DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ÚSPORU MÍSTA PLASTOVÁ BÍLÁ S NEREZOVÝM ODPADNÍM VENTILEM; BATERIE SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOPÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM VÝTOKEM POCHROMOVANÁ
- T1 PŘÍPOJENÍ TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ; PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S INTEGROVANÝM PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM PRO PŘÍPOJENÍ PRAČKY/MÝČKY; VÝTOKOVÝ VENTIL NÁSTĚNNÝ NA HADICI DN15 POCHROMOVANÝ SE ZPĚTNÝM A PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM DLE ČSN EN 1717; TLAKOMĚR; KULOVÝ KOHOUT S PÁČKOU

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT
- (S1.1) OZNAČENÍ KANALIZACE




POZNÁMKA--KANALIZACE:

–STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM

–TRASY KANALIZACE JSOU NAVRŽENY NA ZÁKLADĚ OBLÍDKY NA MÍSTĚ A INFORMACÍ OD SPRÁVCE OBJEKTU

–NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ A PŘESNĚ NAPOJENÍ BUDE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU STAVU

–V MÍSTNOSTI Č.431;433;407 A 409 BUDE NA ODTOKU ZE ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU OSAZENA ODKALOVACÍ NÁDOBA, KTERÁ JE UKONČENA ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A DÁLE NAPOJENA NA POTRUBÍ KANALIZACE

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	<div>Enlytech</div> <div>Energetické analýzy a technologie</div> <div>Lidická 700/19, Brno 602 00</div> <div>Tel: +420 606 485 545</div> <div>Mail: info@enlytech.cz</div>	
ING. ANDREA TOBOLÁKOVÁ		ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK		
					
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno-město			
INVESTOR: SZŠ a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova 590/15, 613 00 Brno				FORMÁT	6xA4
AKCE: Opravy čtyř laboratoří asistentů zubního technika a diplomovaných zubních techniků				MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	03/2022
OBJEKT: D.1.4.4 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	-
OBSAH: Půdorys - mezipatro - kanalizace				Č. VÝKR.	PARÉ
				D.1.4.4.2	