



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- Rozváděč
- Zásuvka jednonásobná vestavná IP20
- Zásuvka jednonásobná s přepětovou ocharnou typ 3 vestavná IP20
- Zásuvka jednonásobná ve společném vodorovném X-rámečku
- Zásuvka dvojitá s horní natočenou dutinou vestavná IP20
- Zásuvka dvojitá s horní natočenou dutinou s přepětovou ochranou typ 3 vestavná IP20
- Doplňující pospojování vodičem H07V-K 4
- Vývod 400V pro napájení spotřebičů
- Vývod 230V pro napájení spotřebičů
- Pračka
- Sušička
- Myčka
- Chladnička
- El. varná deska 400V
- El. trouba
- Mikrovlnná trouba

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava: 3+N+PE, 50 Hz, 230 V, sít TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky
čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
čl. 411.4 sítě TN
Zásuvky budou umístěny ve výšce 0,6m a 1,2m nad podlahou, případně podle požadavků investora.
El. instalace bude uložena pod omítkou.
Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 - viz. technická zpráva.
Umístění zásuvek vedle umyvadel a dřezů bude provedeno dle ČSN 33 2130 ed. 3 - umývací prostor.
V m.č. 2.15 bude provedeno doplňkové ochranné pospojování vodičem H07V-K 4.
Zěna 1 bude vyměněna dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
podle konkrétně použité sprchy a umístění sprchové hlavice.

PROJEKTANT	Hlavní projektant: PRO BUDOVY Pro budovy, s.r.o., sídlo: Maršov 42, 664 71 Maršov k zastužení: Žitkova 20, Brno, IČ: 04497511 www.probudovy.cz, provas@probudovy.cz			Projektant číslo: Ing. Kateřina Svobodová elektroprojekty Nesovice 12, 683 33 Tel.: 603 793 106			Autorizace:
	Hlavní nájemce projektu: Ing. Radim Kolář, Ph.D. Kontakt: +420 776 028 018 kolar.radim@probudovy.cz			Zápis projektant: Ing. Kateřina Svobodová Výpočet: Ing. Kateřina Svobodová Výpočet:			
	Název stavby: ŠKOLA ELPIŠ BRNO - CVIČNÝ BYT PRO VZDĚLÁVÁNÍ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU						
	Místo stavby: k.ú.: Židenice [611115], parc. 6791/8, 6792, okres Brno-město, Jihomoravský kraj						
STAVBA	Národní výška: 0,000 (INP) = relativní						
	Sada dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby			Datum (1. vydání): prosinec 2023		STAVEBNÍK Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Kopernikova 803/2, 615 00 Brno Židenice IČ: 62160095	
	Sada dokumentace: D.1.4. Technika prostředí staveb - elektrotechnika			Formát: 8 x A4			
	Číslo dokumentace: D.1.4. Technika prostředí staveb - elektrotechnika			Číslo úkolu: PB202304			
Číslo výkresu: SILNOPROUDÉ ROZVODY 2.NP			Měřítko: 1:50				
DOKUMENTACE	Číslo výkresu: SILNOPROUDÉ ROZVODY 2.NP			Číslo výkresu: DPS_SO01_ELE_D14.02_00		Číslo par:	
	Číslo výkresu: SILNOPROUDÉ ROZVODY 2.NP			Číslo výkresu: DPS_SO01_ELE_D14.02_00			
	Číslo výkresu: SILNOPROUDÉ ROZVODY 2.NP			Číslo výkresu: DPS_SO01_ELE_D14.02_00			
	Číslo výkresu: SILNOPROUDÉ ROZVODY 2.NP			Číslo výkresu: DPS_SO01_ELE_D14.02_00			