



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDĚNÉ, SDK, PROSTÝ BETON)
- STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ ŽB KONSTRUKCE
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ STATICKÁ ČÁST
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm VYZTUŽENÝ ŽŘI OBOU LÍCÍCH SV. SÍTI KARI 8/150-8/150, STÝKOVAČ PŘESAHEM 300 mm, KRYTÍ VÝZTUŽE 35 mm, BETON C25/30-XC2
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C25/30-XC2
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ TL. 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ ISOLACÍ TL. MIN. 75 mm, VÁŽENA LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY R_w MIN. 55 dB, PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁRE A ZAŘÍZENÍ, INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK
- PŘEDSTĚNY SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ TL. 50, 100, 150 NEBO 250 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁRE A ZAŘÍZENÍ, INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z TUHÝCH MINERÁLNÍCH ISOLAČNÍCH DESEK Z ČEDIČOVÉ VLNY S PODÉLNÝMI VLÁKNY, POKRYTÍ PŘÍČKY POKRYTÍ MOZAIKOVOU OMITKOU, PŘESNÝ POPIS, TYP MAT. A TL. JEDNOTLIVÝCH SKLEDEB ZATEPLENÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V MÍSTĚ SOKLOVÉHO ZDIVA A POD TERÉNEM Z EXTRUD. POLYSTYRENU XPS, POKRYTÍ PŘÍČKY POKRYTÍ MOZAIKOVOU OMITKOU, PŘESNÝ POPIS, TYP MAT. A TL. JEDNOTLIVÝCH SKLEDEB ZATEPLENÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ
- PŮVODNÍ / STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- KAMENIVO FRAKCE 0-63, HUTNĚNÉ NA $E_{def,2}$ 40 MPa

Revize	Popis	Kreslil	Datum

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

Stavebník:
Nemocnice Znojmo, p.o.
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel. 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA

Akte:
**Urgentní příjem 3. etapa - Zbudování
urgentního příjmu v objektu A1.1.NP**

Autorizační razítko:

Schema:

Zpracovatel částí:
MEDICOPROJECT, s.r.o.

Zodpovědný projektant:
Ing. LUDĚK VACULA

Vypracoval:
DAVID ŠTÁSTNÝ

Pare:

Objekt (SO):
SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1.1.NP

Datum:
ČERVEN 2025

Část PD:
Architektonicko-stavební řešení

Zakázkové číslo:
DPS-01-2025

Příloha:
Řez A1 F-F – nový stav

Stupeň:
DPS

Číslo přílohy:
1 : 50

Číslo přílohy:
D.1.1-21