



- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDĚNÉ, SDK, PROSTÝ BETON)
  - STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ ŽB KONSTRUKCE
  - NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ STATICKÁ ČÁST
  - NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm VYZTUŽENÝ ŘŘI OBOU LÍČÍCH SV. SÍTI KARI 8/150-8/150, STYKOVAČ PŘESAHEM 300 mm, KRYTÍ VYZTUŽE 35 mm, BETON C25/30-XC2
  - KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C25/30-XC2
  - PRŮČKY ŠÁDKARTONOVÉ TL. 100 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNÉ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, PROSTOR PRŮČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. MIN. 40 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PRŮČKY  $R_w$  MIN. 50 dB. PRŮČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY VNITŘNÍ PRŮČEK
  - PRŮČKY ŠÁDKARTONOVÉ TL. 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNÉ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, PROSTOR PRŮČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. MIN. 75 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PRŮČKY  $R_w$  MIN. 55 dB. PRŮČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY VNITŘNÍ PRŮČEK
  - PŘEDSTĚNY ŠÁDKARTONOVÉ INSTALAČNÍ TL. 50, 100, 150 NEBO 250 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, PRŮČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY VNITŘNÍ PRŮČEK
  - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z TUHÝCH MINERÁLNÍCH IZOLAČNÍCH DESEK Z ČEDIČOVÉ VLNY S PODÉLNÍMI VLÁKNY, PŮVRCHOVÁ ÚPRAVA PROBARVENOU OMÍTKOU. PŘESNÝ POPIS, TYP MAT. A TL. JEDNOTLIVÝCH SKLEDEB ZATEPLENÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ
  - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V MÍSTĚ SOKLOVÉHO ZDIVA A POD TERÉNEM Z EXTRUD. POLYSTYRENU XPS. PŮVRCHOVÁ ÚPRAVA PROBARVENOU OMÍTKOU. PŘESNÝ POPIS, TYP MAT. A TL. JEDNOTLIVÝCH SKLEDEB ZATEPLENÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ
  - PŮVODNÍ / STÁVAJÍCÍ ZEMINA
  - KAMENIVO FRAKCE 0-63, HUTNĚNÉ NA Edef.2 40 MPa

Revize	Popis	Kreslil	Datum

**NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.**

Stavebník:  
Nemocnice Znojmo, p.o.  
MUDr. Jana Janského 11  
669 02 Znojmo

Generální projektant:  
MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 45, 616 00 BRNO  
tel. 541 211 409  
medicoproject@medicoproject.cz  
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:  
**Urgentní příjem 3. etapa - Zbudování  
urgentního příjmu v objektu A1 1.NP**

Autorizační razítko:

Schema:

Zpracovatel částí:

Zodpovědný projektant:  
Ing. LUDĚK VACULA

Vypracoval:  
DAVID ŠTÁSTNÝ

Pare:

Objekt (SO):  
SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1 1.NP

Část PD:  
Architektonicko-stavební řešení

Příloha:  
Řez A1 G-G' - nový stav

Datum:  
ČERVEN 2025

Zakázkové číslo:  
DPS-01-2025

Formát:  
10A4

Stupeň:  
DPS

Číslo přílohy:  
D.1.1-22