


LEGENDA:


ZNAČKA	POPIS	TPP
—>—	AREALOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	KAMENINNA / PVC
—>>>—	AREALOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	KAMENINNA / PVC
—>—	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	KAMENINNA / LITINA
—>—	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	KAMENINNA / LITINA
—>—	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG - SYSTÉM
—>—	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG - SYSTÉM
—>—	PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ve stěně	NEREZOVÉ POTRUBÍ
—>—	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE pod stropem	NEREZOVÉ POTRUBÍ
—>—	ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE pod stropem	NEREZOVÉ POTRUBÍ
—>—	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	NEREZOVÉ POTRUBÍ
—>—	ZRUŠENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	LITINA / PP-HT
D 	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	NEREZOVÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- VYKRESLE NOVÉ NAVRZENÉ PŘÍPOJNÝČI A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE V 1.NP BUDE PROVEDENO Z NEREZOVÉHO KANALIZAČNÍHO HŘDLOVÉHO POTRUBÍHO SYSTÉMU.
- ODPADNÍ POTRUBÍ V 1.PP A VE STROJOVNĚ UZI V 5.NP BUDE PROVEDENO Z PP HT - SYSTÉMU.
- SVODNÉ POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMLI POD PODLAHU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PVC-K SYSTÉM, PŘÍPOJNÝČI A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, ČÁSTEČNĚ POD STŘEŠNÍ PŘÍPRAVKOU A PŘÍČTYKYMI A ZAKRYTO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMLI POD PODLAHU 1.NP.
- VYBERA TYP ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

<p>Slavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Janského 11 669 02, Znojmo</p>	<p>Autorizační razítko:</p>
<p>Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz</p> <p>Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA</p>	<p>Schema:</p>



Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
MK PROFI Hradec Králové s.r.o.	Petr Stulený, DiS.	Luboš Raděň	
	Technická kontrola		
	Marín Kalíns		
Objekt (SO):	SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1 1.NP		Datum:
Části PD:	Zdravotně technické instalace		Zakázkové číslo:
Příloha:	Půdorys 2.NP - kanalizace		Formát:
			Stupeň:
			Měřítko:
			1:75
			Číslo priority:
			D.1.5-04