TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

LEGENDA

	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 bar

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - půdorys 1.NPns

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLAHA	Č. SKL. PODL.	POZNÁMKA
1NP					
A1.1.101	ZÁDVEŘÍ	8,71	ČISTÍCÍ ZÓNA		
A1.1.102	HALA / ČEKÁRNA	139,13	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.103	RECEPCE / KONTAKTNÍ MÍSTO	18,88	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.104	VYŠETŘOVNA č.1	21,31	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.105	SÁDROVNA	13,74	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.106	CHODBA	11,24	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.107	VYŠETŘOVNA č.2	21,43	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.108	VYŠETŘOVNA č.3	23,44	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.109	VYŠETŘOVNA č.4	19,65	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.110	ÚKLIDOVÁ MÍST.	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.111	VYŠETŘOVNA č.5	25,91	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.112	WC PAC. IMOBILNÍ	4,01	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.113	CHODBA	12,48	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.114	PŘEDSÍŇ WC PACIENTŮ MUŽI, PISOÁRY	8,38	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.115	WC PACIENTŮ	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.116	WC PACIENTŮ	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.117	PŘEDSÍŇ WC PACIENTŮ ŽENY	4,88	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.118	WC PACIENTŮ	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.119	WC PACIENTŮ	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.120	CHODBA	25,56	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.121	SVLEKACÍ BOX	4,93	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.122	VYŠETŘOVNA SKIAGRAFICKÁ	19,98			
A1.1.123	OVLADOVNA SKIAGRAF	7,03			
A1.1.124	SVLEKACÍ BOX	4,04	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.125	VYŠETŘOVNA CT	31,83			
A1.1.126	TECHNICKÁ MÍSTNOST CT	6,17			
A1.1.127	OVLADOVNA CT	6,95			
A1.1.128	SKLAD	17,07	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.129	CHODBA	36,95	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.130	PŘEDSÍŇ WC PERS.	2,49	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.131	WC PERS.	1,59	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.132	PŘEDSÍŇ WC PERS.	2,54	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.133	WC PERS.	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.134	ÚKLIDOVÁ MÍST.	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.135	WC PAC. IMOBILNÍ	3,96	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.136	LŮŽEN PACIENTŮ	13,77	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.137	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,35	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.138	VYŠŤROVACÍ BOX č.1	30,28	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.139	STANOVIŠTĚ PERSONÁLU	23,01	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.140	CHODBA	79,11	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.141	VYŠETŘOVACÍ BOX č.2	21,02	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.142	VYŠETŘOVACÍ BOX č.3	19,42	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.143	VYŠETŘOVACÍ BOX č.4	19,25	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.144	ZÁDVEŘÍ	10,97	ČISTÍCÍ ZÓNA		
A1.1.145	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	15,28	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.146	EXPEKTAČNÍ MÍSTNOST - 7L	97,26	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.147	HYGIENA PACIENTŮ IMOBILNÍCH	9,29	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.148	EXPEKTAČNÍ BOX IZOLAČNÍ - 1L	17,97	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA		
A1.1.149	CHODBA	10,81	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.150	CHODBA	35,94	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.151	ŠATNA PERSONÁLU	9,80	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.152	HYGIENA PERSONÁLU	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA		
A1.1.153	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLABOPROUDU	4,55	PVC PODLAHOVINA		
A1.1.154	TECHNICKÁ MÍSTNOST SILNOPROUDU	5,27	KERAMICKÁ DLAŽBA		
Celková plocha:		950,89			

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Znojmo, p.o
MUDr. Jana Janského 11
669 02, Znojmo

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:
Urgentní příjem 3.etapa - Zbudování urgentního příjmu v objekru A1 1.NP

Zpracovatel části:
Liberec
NZ Liberec a.s.
Gorkého 858/5
Liberec 1, 460 01
www.nzliberec.cz
tel. +420 488 040 358
fax. +420 488 040 358

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Pare:
Ing. Zdeněk Kvapil	Martin Wenzel	

Objekt (SO): SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1 1.NP
Datum: ČERVEN 2025
Zakázkové číslo: DPS-01-2025
Část PD: Rozvody medicinálních plynů
Formát: 18xA4
Stupeň: DPS
Příloha: PŮDORYS 1.NP
Měřítko: 1:50
Číslo přílohy: **D.1.8-02**