



- Legenda rozvodů:
- rozvody běžné a zdravotnické instalace, uložení ve žlabech a skup. držácích nad podhledem, v příchách
  - zásuvkové rozvody, uložení dtto
  - rozvody napájející PBZ v klasifikaci B2caS1d1,a1, uložení na prvcích normované nosné konstrukce, funkčnost trasy při požáru P30-R (total stop)
  - hranice PŮ

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
B-P1.01	CHODBA
B-P1.02	SKLAD
B-P1.03	STROJOVNA VZT
B-P1.04	SKLAD
B-P1.05	CHODBA
B-P1.06	CHODBA
B-P1.07	ŠATNA
B-P1.08	ELEKTROROZVODNA
B-P1.09	ROZVODNA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
DLE ČSN 332000-4-41 ed.3 PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (čl. 411.3.1.2)

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP

Generální projektant: Tomický & Martinák www.a-tomic.cz		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor: NEMOCNICE KYJOV, p. o. Strážovská 1247, 697 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, www.nemkij.cz	
Název stavby: <b>NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT</b>		Zakázkové číslo:	DSP+DPS 05-2024	Paré:
		Datum:	09-2024	
		Stupeň:	PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel:	ing. Daniel Hajzler, Sediště 31, 57001 Gsm: +420 776 113 299 E-mail: dhajzler@seznam.cz	Oddíl:	<b>EL</b>	
Odpovědný projektant:	ING. DANIEL HAJZLER	Vypracoval:	ING. DANIEL HAJZLER	Kontroloval:
				ING. DANIEL HAJZLER
Objekt:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT		
Název přílohy:		Označení přílohy:		Formát: 6x44 Měřítko: 1:50
ELEKTROINSTALACE 1PP		<b>D.1.01.4c-101</b>		