

Legenda

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE


- SÚ1– LOKÁLNÍ VYSRAVENÍ OMÍTEK, ZAPRAVENÍ DRÁŽEK A PROSTUPŮ
KOMPLETNÍ VÝMALBA PROSTOR STROJOVNY
- SÚ2– OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY, ZAPRAVENÍ NEROVNOSTÍ
PROVEDENÍ AKRYLÁTOVÉHO VODĚODOLNÉHO NÁTĚRU V ODSŤINU RAL 7000
VČ. PODKLADNÍ PENETRACE
- SÚ3– PROVEDENÍ JÁDROVÉHO VÝVRTU PRO POTRUBÍ KONDENZÁTU
- SÚ4– VYBOURÁNÍ DRÁŽKY V PODLAZE, ULOŽENÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU, ZAPRAVENÍ
- SÚ5– DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSTI, NÁPOJENÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU
OSAZENÍ NOVÉ PODLAHOVÉ VPUSTI S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 150x150 mm
OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI PROPLACHEM
- SÚ6– OSAZENÍ NOVÉHO ELEKTOROROZVADĚČE
VEDLE STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ BUDE OSAZEN NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
–ZAMĚŘENÍ POLOHY
–VYŘEZÁNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
–VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍ KAPSY DO ZDIVA
–OSAZENÍ A KOMLETACE INSTALAČNÍ SKŘÍNĚ ELEKTOROROZVADĚČE
–ZARAVENÍ OKOLNÍCH PLOCH A POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁDY
+ SOUVISEJÍCÍ PROSTUPY ELEKTROINSTALACE V PROSTORÁCH 1.PP

POZNÁMKA

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BUDE PŘIPOJEN NA ODDĚLENÝ SYSTÉM ODVODU SPALIN A PŘÍVODU SPALOVACÍHO VZDUCHU. ODVOD SPALIN BUDE REALIZOVÁN DO STÁVAJÍCÍHO KOMINOVÉHO TĚLESA POMOCÍ PLASTOVÉ KOMINOVÉ VLOŽKY O PRŮMĚRU DN 80. PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU BUDE PROVEDEN SAMOSTATNÝM PLASTOVÝM POTRUBÍM DN 80, VYVEDENÝM NA FASÁDU OBJEKTU A ZAKONČENÝM VĚTRACÍ MŘÍŽKOU.

REVIZE

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY
01		
02		
03		

INVESTOR	Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín			GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19
PROJEKT	Instalace nového zdroje tepla tepelného čerpadla země-voda			 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz
				ZAKÁZKA ČÍSLO 255Z018
PROFESE - UCELENÁ ČÁST VYTÁPĚNÍ				PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19
STUPEŇ DOKUMENTACE :				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				ING. MICHAL TRUNDA
KONTROLOVAL :				ING. PATRIK HANÁČEK
VYPRACOVAL :				ING. JOSEF HLUBINKA
NÁZEV VÝKRESU :				
Stavební úpravy				
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
D.1.4.1.6	1:25	00	2025-04	