



- HDS -STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
řeší distributor - EG.D
- ER - KOMPAKTNÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- do výklenku
- TN-C, Un=230/400V, fn=50Hz, In=63A, Icc=10kA, DBO typB
- provedení dle přípojvacích podmínek distributora v aktuálním znění
- ER - ROZVADĚČ MaR
- není předmětem projektu

ROZVODNÁ SÍŤ: 3PEN stř. 50Hz, 400V/TN-C

MÍSTO OSAZENÍ - hranice parcely č. 2079 k. ú. Hodonín - přístupný pracovníkům DS

ROZVODNÁ SÍŤ: 3PEN stř. 50Hz, 400V/TN-C
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY STANOVENY V PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

INVESTOR	Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín			<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19</div> <div> STUJEME A PROVÍME TO</div> <div>projekce@cergo.cz</div>
PROJEKT	Instalace nového zdroje tepla tepelného čerpadla země-voda			
				ZAKÁZKA ČÍSLO 255Z018
PROFESE - UCELENÁ ČÁST D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD				<div>PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI Projektování vyhrazeného el. zařízení do 1000V Revizní technik vyhrazeného el. zařízení E2A KAMIL ZOUHAR Ol. Blažka 58 679 02 Rájec-Jestřebí IČO: 03836941 mob: +420 777 573 341 email: zouhar@revizezouhar.cz</div>
STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: KAMIL ZOUHAR				
KONTROLOVAL : ING. JAROSLAV FRAUENBERG				
VYPRACOVAL : KAMIL ZOUHAR				
NÁZEV VÝKRESU : SCHÉMA NAPÁJENÍ				
ČÍSLO DOKUMENTU		MĚŘÍTKO	DATUM	PARÉ Č.
D.1.4.4.02		1:50	2025-07	