

ER  
nový elměr rozvaděč

hl. jistič B50/3  
vypínač instalace 63A/3

HDV: CYKY-J 4x16

Stávající HDS  
přípojková skříň

řeší distributor – E.ON

Stávající  
elměr rozvaděč

není předmětem

WL.DT1 – CYKY-J 4x16  
WS.DT1 – CYKY-O 5x1,5  
V PVC TRUBCE POD STROPEM


DT1

ROZVÁDEČ MaR  
(dodávka MaR)

0.04

0.05

ROZVODNÁ SÍŤ: 3PEN stř. 50Hz, 400V/TN-C  
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
VNĚJŠÍ VLIVY STANOVENY V PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

INVESTOR	Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín			<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19</div> <div> STUDIJE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz</div>
PROJEKT	Instalace nového zdroje tepla tepelného čerpadla země-voda			
				ZAKÁZKA ČÍSLO <div>255Z018</div>
PROFESE - UCELENÁ ČÁST <div>D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD</div>				<div>PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI</div> <div>Projektování vyhrazeného el. zařízení do 1000V Revizní technik vyhrazeného el. zařízení E2A</div> <div>KAMIL ZOUHAR</div> <div>Ol. Blažka 58 679 02 Rájec-Jestřebí IČO: 03836941 mob: +420 777 573 341 email: zouhar@revizezouhar.cz</div>
STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: KAMIL ZOUHAR				
KONTROLOVAL : ING. JAROSLAV FRAUENBERG				
VYPRACOVAL : KAMIL ZOUHAR				
NÁZEV VÝKRESU : <div>Půdorys - přípojka NN</div>				
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	DATUM	PARÉ Č.	
D.1.4.4.03	1:50	2025-07		