

RL1

OCELOVÁ MODULOVÁ ROZVODNICE
EI 30 DP1 / Uzávěr min EI 30 DP1–S200
ZAPUŠTĚNÁ
3x24TE
VELIKOST NIKY ŠxVxH 550x514x147mm
IP54
PŘÍVOD KABLEM SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 3
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN–S

* – KABELY S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU

Revize	Vypracoval	Popis revize
		Datum

<div><div><div><div>LT</div><div>PROJEKT</div></div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div><div><div>Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL</div><div>Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL</div></div></div>		<div><div>Investor: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov Tel: +420 518 601 111 www.nemkyj.cz</div><div>AutORIZACE:</div></div>	
Profese:	Zpracovatel dílu:		
EL	Ing. Pavel Klein Lidická 675, 667 01 Ždílochovice Tel: +420 603 708 116 E-mail: klein.p@seznam.cz		
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. KLEIN PAVEL	ING. KLEIN PAVEL	ING. KLEIN PAVEL	

Akce:	REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO PAVILONU - VÝTAH V BUDOVĚ E			Zakázkové číslo:		DPS 20 - 2025	Paré:
				Datum:		09 - 2025	
				Stupeň:		PRO PROVEDENÍ STAVBY	
				Formát:		2 A4	
Objekt:	PAVILON E - VÝTAH			SO 01			
Obsah:	Rozvaděč RL1			Měřítko:		Číslo výkresu: D.1.01.4c-201	



