





LEGENDA:

- KANALIZACE – PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP–HT  
TEPLOTNÍ ODOLNOST 90°C
- STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ KANALIZACE
- X-X-X- STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ KANALIZACE – RUŠENÁ
- P.U. POŽÁRNÍ UCPAVKA/MANŽETA

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ZTI  
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍŤ  
TL. TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE: 25mm  
MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0%  
MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0%  
MINIMÁLNÍ SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0% 1% KONDENZÁTY  
POTRUBÍ VEDENÉ V CHÚC – NEREZ HRDLOVÁ+TI–MW/NEBO POŽÁRNÍ OBKLAD  
POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VEDENÉ V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI–MW  
POTRUBÍ VEDENÉ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI–MW

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP

Generální projektant: Tomický & Martňák www.a-tomic.cz		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: NEMOCNICE KYJOV, p. o.  Strážovská 1247, 697 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, www.nemkyj.cz		
Název stavby: <b>NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT</b>				Zakázkové číslo: DSP+DPS 05-2024		Paré:
				Datum: 09-2024		
				Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Zpracovatel: HP consult s.r.o., Durdáková 5, Brno 613 00 Tel.: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: info@streacha.cz www: www.bim-tzb.cz				Oddíl: <b>ZTI</b>		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PILÁŘ 		Vypracoval: EVA SZABOOVÁ 		Kontroloval: ING. LADISLAV PILÁŘ 		
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT						
Název přílohy: PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE						
Označení přílohy: <b>D.1.01.4a-102</b>						Formát: 6x44
						Měřítko: 1:50