






LEGENDA:

- KANALIZACE – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP-HT
TEPLOTNÍ ODOLNOST 90°C
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – RUŠENÁ
- NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP-HT
- STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ZACHOVAT

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PŘED ZAPOČETÍM PRÁCI NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ZTI
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍŤ
TL – TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25mm
MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0%
MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0%
MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0%, 1% KONDENZÁTY
POTRUBÍ VEDENÉ V CHŮC – NEREZ HRDLOVÁ+TI-MW/NEBO POŽÁRNÍ OBKLAD
POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VEDENÉ V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI-MW
POTRUBÍ VEDENÉ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI-MW

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP

Generální projektant: Tomický & Martíňák www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: NEMOCNICE KYJOV, p. o.  Strážovská 1247, 697 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, www.nemkyj.cz		
Název stavby: NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT				Zakázkové číslo: DSP+DPS 05-2024		Paré: Provádění stavby		
				Datum: 09-2024				
				Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY				
Zpracovatel: HP consult s.r.o., Durdáková 5, Brno 613 00 Tel.: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: info@strectha.cz www: www.bim-tzb.cz				Oddíl: ZTI		Autorizace:		
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PILÁŘ 		Vypracoval: EVA SZABOOVÁ 		Kontroloval: ING. LADISLAV PILÁŘ 				
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT								
Název přílohy: PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE						Označení přílohy: D.1.01.4a-103		Formát: 6x44 Měřítko: 1:50