



Generální projektant: Tomický & Martiňák <a href="http://www.a-tomic.cz">www.a-tomic.cz</a>			Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor:  NEMOCNICE KYJOV, p. o. Strážovská 1247, 697 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, <a href="http://www.nemkyj.cz">www.nemkyj.cz</a>
Název stavby: <b>NEMOCNICE KYJOV, p.o.</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO</b> <b>UMÍSTĚNÍ SPECT/CT</b>			Zakázkové číslo: DSP+DPS 05-2024 Datum: 09-2024 Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	Paré:
Zpracovatel: ing. Daniel Hajzler, Sedliště 31, 57001 Gsm: +420 776 113 299 E-mail: <a href="mailto:dhajzler@seznam.cz">dhajzler@seznam.cz</a>		Oddíl: <b>EL</b>	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. DANIEL HAJZLER	Vypracoval: ING. DANIEL HAJZLER	Kontroloval: ING. DANIEL HAJZLER		
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT				
Název přílohy: TABULKY A LEGENDY			Označení přílohy: D.1.01.4c-002	





	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	PÓLU	KRYTÍ
	dod. VZT	Pažární klapka 230V					
		HOP ve strojovně					
		Volný vývod 230V, v.k. 3m	230				
		Místní pospojování					
		Přístroj spínače pro otočné a tlačítkové spínání DALI vč. zdroje					
		Přístroj spínače pro otočné a tlačítkové spínání DALI					
		Jednopol., řaz.1, PH skříň, barva bílá	250	10		1	IP54
		Spín. střídavý, řazení 6, 6So	250	10			
		Tlačítko dle specifikace					
		Dvojtlačítko dle specifikace					
		Jednonás. , b.alpská bílá	250	16			
		Jednonás. , b.zelená s ochr. před přepětím	250	16			
		2x zásuvka b.alpská bílá	250	16			
		2x zásuvka b.zelená v 2R	250	16			
		3x zásuvka b.zelená v 2R	250	16			
		zásuvka, b.zelená + dtto s SPDIII	250	16			
		2x zásuvka b.alpská bílá + dtto s SPDIII, nápis UPS	250	16			
		2P+Z, PH skříň, barva bílá IP54					
		Krabice 16/25 mm2, 5 pol. svark.					
		Krabice rozbočná pod omítku					
		Krabice rozbočná 117x117x58mm					
		Žlab 50/50 žárový zinek					
		Žlab 100/50 žárový zinek					

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	PÓLU	KRYTÍ
	150/50	Žlab 150/50 žárový zinek					
	200/100	Žlab 200/100 žárový zinek					
	KT 250/1	Krabice s ekvit.připojnicí 3x EPS3 pod om.					
	2095 UC-214	Dvojitá pro pospojování, b.alpská bílá					
	ZS4	Zemnicí svorka					

LIST Č.: LISTÚ:	1 1	Legenda přístrojů				ARCHIVNÍ ČÍSLO: 25–107
		OBJ.Č. PJ: Elektráinstalace	ZAK.ČÍSLO: 051 — 23	AKCE: Stavební úpravy prostor pro umístění SPECI/CI v Nemocnici Kyjov		
		PROVEDL:	DATUM: 15.09.2024	INVESTOR: Nemocnice Kyjov, p.o.	VÝKRES ČÍSLO: 002_3	LIST 3

