

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
B-1.01	ČEKÁRNA	32,2	STÁVAJÍCÍ		PVC SOKL (v=100 mm), MALBA	STÁV. KAZETOVÝ PODHLED, S.H.=2600 mm
B-1.02	VÝŠETŘOVNA SPECIČT	29,6	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PVC	X	PVC SOKL (v=100 mm), MALBA, KO ZA UMÝVADLEM	KAZETOVÝ HYG. PODHLED, S.H.=2550/2600 mm
B-1.03	APLIKACE 1	10,2	PVC	X	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1500 mm), MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED S.H.=2600 mm
B-1.04	OVLADOVNA	7,2	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PVC	X	PVC SOKL (v=100 mm), MALBA	KAZETOVÝ PODHLED, S.H.=2600 mm
B-1.05	APLIKACE 2	10,4	PVC	X	PVC SOKL (v=100 mm), MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED S.H.=2600 mm
B-1.06	EVIDENCE, KARTOTÉKA	13,9	STÁVAJÍCÍ PVC/DOPLNĚNÍ PVC	X	DOPLNĚNÍ PVC SOKL (v=100 mm), MALBA	STÁV. SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED S.H.=2600 mm
B-1.07	WC	4,8	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	X	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=2000 mm), MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED S.H.=2600 mm

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY

3 NPE AC 50Hz, 400V / TN-C-S
1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM


–	OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE – ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTI) PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3	ŘÍ. 4.11.2	ed.3	PŘÍLOHA A, ři. A.1 ři. A.2	IZOLACE KRYTÝ
–	OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI) PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3	ŘÍ. 4.11.3.1	ed.3	OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	
	PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3	ŘÍ. 4.11.3.2	ed.3	AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY	
	PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3	ŘÍ. 4.15.2	ed.3	DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	
–	ZÁKLADNÍ OCHRANA A OCHRANA PŘI PORUŠE V OBVODECH FELV PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3	ŘÍ. 4.11.7	ed.3	FUNKČNÍ MALÉ NAPĚTÍ (FELV)	

LEGENDA

R-VZT3

ŽLAB 62/50



2xŽLAB 62/50



 PU

POŽÁRNÍ UCPÁVKA
(NA ROZHRANÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ)

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP

Generální projektant: Tomický & Martišek www.a-tomic.cz		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor:  NEMOCNICE KYJOV, p. o. Srážská 1247, 687 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, www.lemjy.cz	Paré:				
				Zakázkové číslo: DPS+DPS 05-2024	Datum: 09-2024	Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Název stavby: NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT				Autizace:		Označení přílohy: D.1.01.4f-103	Formát: 4xA4	Měřítko: 1:50
Zpracoval: Ing. Vladimír Geyer, Wolknerova 947/4, Kuřim 684 34 Gsm: +420 603 729 612 E-mail: v.geyer@centrum.cz		Odůl: MaR						
Odpovědný projektant: ING. VLADIMÍR GEYER		Výpracoval: ING. VLADIMÍR GEYER		Kontroloval: ING. VLADIMÍR GEYER				
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT								
Název přílohy: PUDORYS 1.NP								

