



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 2PE AC 50Hz, 230V/IT ZIS
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE
VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH A PROST. SE SPRCHOU DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇČEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP, C1 ZÁPADNÍ KŘÍDLA	
Č.M.	NÁZEV
C3-0.01	
C3-0.02	
C3-0.03	
C3-0.04	SKLAD
C3-0.05	STROJOVNA CHLAZENÍ
C3-0.06	SKLAD
C3-0.07	ŠATNA PERSONÁLU
C3-0.08	HYGIENA
C3-0.09	WC
C3-0.10	WC
C3-0.11	ÚKLID
C3-0.12	ŠATNA PERSONÁLU
C3-0.13	HYGIENA
C3-0.14	WC
C3-0.15	WC
C3-0.16	
C3-0.17	CHODBA STÁVAJÍCÍ
C3-0.18	STROJOVNA VZT
C3-0.19	NOVÁ ROZVODNA STÁVAJÍCÍ

- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ UČENÁ KE ZRUŠENÍ
 - NOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŇ
 - VZT ARO STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ VZDUCHOTECHNIKY PROVOZU ARO
 - RH ROZVÁDĚČ HLAVNÍ – STÁVAJÍCÍ NOVÁ ROZVODNA
 - RH2 ROZVÁDĚČ HLAVNÍ – STÁVAJÍCÍ STARÁ ROZVODNA
 - RE ROZVÁDĚČ PODRUŽNÉHO MĚŘENÍ
 - R-UPS3 ROZVÁDĚČ UPS3
 - RUP ROZVÁDĚČ URGENTNÍHO PŘÍJMU
 - RA ROZVÁDĚČ AMBULANCI
 - RPO ROZVÁDĚČ POŽÁRNÍ OCHRANY
 - RS1-01 ROZVÁDĚČ 1PP OBJEKT C1
 - RS1-03 ROZVÁDĚČ 1PP OBJEKT C3
 - RVZT1, 2, 3 ROZVÁDĚČ CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKY
 - RSCH ROZVÁDĚČ HALY SE SCHODIŠTĚM

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT

PROJEKT

PROJEKTOVÁNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

PROJEKTOVÁNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Hlavní inženýr projektu:
ING. JAN KOČMÁNEK

Vedoucí projektant zakázky:
ING. MARTIN FORAL

Investor:
NEMOCNICE KYJOV, p.o.
Svatováclavská 1247/22
697 02 Kyjov

Autorizace:

Profese:
EL

Zpracovatel dle:
Ing. Daniel Hajzler
Sedláčků 31, 570 01 Litomyšl
Tel: +420 776 113 299
E-mail: dhajzler@seznam.cz

Odpovědný projektant:
ING. DANIEL HAJZLER

Vypracoval:
ING. DANIEL HAJZLER

Kontroloval:
ING. DANIEL HAJZLER

Akce:
NEMOCNICE KYJOV
URGENTNÍ PŘÍJEM

Objekt:
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3 SO 01

Obsah:
HLAVNÍ NAPÁJECÍ ROZVODY NN 1PP, ČÁST C3

Zakázkové číslo:
DPS 08 - 2022

Datum:
10 - 2022

Stupeň:
DPS

Formát:
6 A4

Měřítko:
1:50

Číslo výkresu:
D.1.01.4c-102