



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP, C1 ZÁPADNÍ KŘÍDLO	
Č.M.	NÁZEV
C1-0.01	
C1-0.02	CHODBA
C1-0.03	CHODBA
C1-0.04	CHODBA
C1-0.05	STROJOVNA VZT
C1-0.06	ŠATNA PERSONÁLU
C1-0.07	SPRCHA
C1-0.08	WC
C1-0.09	ŠATNA PERSONÁLU
C1-0.10	SPRCHA
C1-0.11	WC
C1-0.12	
C1-0.13	SKLAD

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 2PE AC 50Hz, 230V/IT ZIS
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH A PROST. SE SPRCHOU DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

$$\pm 0,000 = 214,100 \text{ m n.m.}$$

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZOBRAZOVACÍ VÝSTAVY</div></div>		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK		Investor: NEMOCNICE KYJOV, p.o. Stražovská 1247/22 697 02 Kyjov	
Profese: EL		Zpracovatel dluh: Ing. Daniel Hajzler Sedlišťé 31, 570 01 Litomyšl Tel: +420 776 113 299 E-mail: dhajzler@seznam.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. DANIEL HAJZLER		Vyracoval: ING. DANIEL HAJZLER		Kontroloval: ING. DANIEL HAJZLER	
Akce: NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM				Zakázkové číslo: DPS 08 - 2022	
				Datum: 10 - 2022	
				Stupeň: DPS	
Objekt: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3 SO 01				Formát: 6 A4	
Obsah: ELEKTROINSTALACE 1PP, ČÁST C1				Měřítko: 1:50	
				Číslo výkresu: D.1.01.4c-103	