



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP, C3 SEVERNÍ SIDLO			
Č.M.	NAZEV	SK, ZDRAV. PROSTOR	ELEKTROST. VODIVÁ PODLAHA
C3-1.01	ZADVEŘÍ		
C3-1.02	HALA		
C3-1.03	SCHODIŠTĚ		
C3-1.04	PŘEDSÍŇ WC PAC-MUŽI		
C3-1.05	WC PAC-MUŽI		
C3-1.06	PŘEDSÍŇ WC PAC-ŽENY		
C3-1.07	WC PAC-ŽENY		
C3-1.08	HALA		
C3-1.09	ČEKÁRNA		
C3-1.10	OKUD		
C3-1.11	RECEPCE, EVIDENCE		
C3-1.12	PŘÍPRAVNA	1	
C3-1.13	SKLAD		
C3-1.14	SKLAD		
C3-1.15	CHODBA		
C3-1.16	PŘEDSÍŇ WC PERS-MUŽI		
C3-1.17	WC PERS-MUŽI		
C3-1.18	PŘEDSÍŇ WC PERS-ŽENY		
C3-1.19	WC PERS-ŽENY		
C3-1.20	DMA		
C3-1.21	AMBULANCE INT. OBORŮ	1	A
C3-1.22	AMBULANCE CHIRURGIE	1	A
C3-1.23	DTTO	1	A
C3-1.24	SÁDROVNA	1	
C3-1.25	MANIPULAČNÍ HALA		
C3-1.26	SKLAD		
C3-1.27	WC PAC		
C3-1.28	PŘÍPRAVNA PACIENTA	2	A
C3-1.29	ZÁKROKOVÝ SÁL	2	A

C3-1.30	FILTR PERSONÁLU		
C3-1.31	MYTÍ LÉKAŘŮ		
C3-1.32	ČISTIČÍ MÍSTNOST		
C3-1.33	OKUD		
C3-1.34	SKLAD		
C3-1.35	OČIŠTA PACIENTŮ	2	A
C3-1.36	EXPEKTACE 3L	2	A
C3-1.37	EXPEKTACE RESUSC. 1L	2	A
C3-1.38	CHODBA		

LEGENDA POSPOJENÍ PA:

- VS VÝŠETŘOVACÍ SVÍTIDLO, V.K. 1m
OS OPERAČNÍ SVÍTIDLO
SK STROPNÍ KOMPLEX
MP POTRUBÍ MEDICÁLNÍCH PLYNŮ
VZT VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
Z KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘÍ
V VODA (V PŘÍPADĚ PLASTOVÝCH ROZVODŮ PŘIPOJIT KOVOVOU BATERII)
U ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ, V. +1,2
UK ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ – SOUČÁST KOMPLEXU
NA 1 VÝVOD PŘIPOJIT MAX. 2 ZÁSUVKY, V.K. 1,5m
UT ŮSTŘEDNÍ TOPENÍ
TV DRŽÁK TV
A ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA – KRABICE D68 v=200mm, Z
KRABICE ZALOŽIT INSTAL. TRUBKU D16 POD ÚROVEŇ PODLAHY
MX INSTALAČNÍ KRABICE S PŘÍPOJNICÍ PA + PE, v. +0,3
ZÁS. POSPOJENÍ DVOJITÁ NA ZDI V. 1,2m
DTTO SOUČÁST KOMPLEXU

- CY4 ztl PA
- - - CY16 ztl PA

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

<div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY</div></div>		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL		Investor: NEMOCNICE KYJOV, p.o. Sražovská 124/722 697 02 Kyjov	
Profese: EL		Zpracovatel dílu: Ing. Daniel Hajzler Sedláčků 31, 570 01 Litomyšl Tel: +420 776 113 299 E-mail: dhajzler@seznam.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. DANIEL HAJZLER		Vypracoval: ING. DANIEL HAJZLER		Kontroloval: ING. DANIEL HAJZLER	
Akce:		NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2022 Paré:	
Objekt: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3		SO 01		Datum: 10 - 2022	
Obsah:		POSPOJENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR ČÁST C3		Stupeň: DPS	
				Formát: 6 A4	
				Měřítko: 1:50	
				Číslo výkresu: D.1.01.4c-111	