



Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY	Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: NEMOCNICE KYJOV, p.o. Strážovská 1247/22 697 02 Kyjov
---	---	--

Profese: EL	Zpracovatel dřílu: Ing. Daniel Hajzler Sedliště 31, 570 01 Litomyšl Tel: +420 776 113 299 E-mail: dhajzler@seznam.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. DANIEL HAJZLER	ING. DANIEL HAJZLER	ING. DANIEL HAJZLER	

Akce:	NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM		Zakázkové číslo:	DPS 08 - 2022	Paré:
			Datum:	10 - 2022	
			Stupeň:	DPS	
Objekt:	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3	SO 01	Formát:	-	
Obsah:	ROZVÁDĚČ RA		Měřítka:		Číslo výkresu: D.1.01.4c-127



Rozměry:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Podla:	P100 omítkou (3-dílný systém)
Slupky krycí:	P30
Průřezní klasifikace:	Ždáná
Dveře:	Plechové plně s 1-bodovým eloxným zámekm, jednokřídlé
Veřejší rozměry:	835 x 2060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	720 x 1950 (Šířka x Výška)
Výkarec:	810 x 2035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Ždáný
Vnitřní členění:	Jeden řám sřívý 720mm.
Konstrukce:	Ubrnění DIN říšá a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řád DIN říšá (bez montáž elektrorémových van) 13 (modul 455).

Provedení rozváděče – srovnatelný vzor

Legenda číslování obvodů:

$-x,y$	1	obvody	MDO
	2	obvody	D0
	3	obvody	ZIS D0
	4	obvody	ZIS VDO
	5	obvody	UPS
	x...		

y... pořadové číslo vývodu z rozváděče

Poznámka:

- obvody sítě MD0 a D0 od sebe prostorově oddělit

