





OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
C3-01	ŠATNA	25,93
C3-02	UMÝVÁRNA	5,78
C3-03	WC	1,55
C3-04	UMÝVÁRNA	5,78
C3-05	WC	1,55
C3-06	KABELAŽ PRO SLABOPROUD	4,10
C3-07	UZÁVĚRY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	3,08
C3-08	ŠATNA	25,98
C3-09	ŠATNA	24,33
C3-10	UMÝVÁRNA	5,78
C3-11	WC	1,55
C3-12	UMÝVÁRNA	5,78
C3-13	WC	1,55
C3-14	SKLAD	7,20
C3-15	ŠATNA	24,47
C3-16	STROJOVNA ÚT	25,36
C3-17	ELEKTROVODNA	25,39
C3-18	CHODBA	65,16
C3-19	SKLAD	25,40
C3-20	SKLAD	23,58
C3-21	ŠATNA	26,39
C3-22	ŠATNA	24,80
C3-23	UMÝVÁRNA	5,78
C3-24	WC	1,55
C3-25	UKLID	7,20
C3-26	UMÝVÁRNA	5,78
C3-27	WC	1,55
C3-28	ŠATNA	24,24
C3-29	SKLAD	25,89
C3-30	SKLAD REHAB. POMŮCEK	23,91
C3-31	VÝTAH	2,16
C3-32	CHODBA	30,68
C3-33	CHODBA	16,10
C3-34	SKLAD	23,21
C3-35	SCHODIŠTĚ	12,68
C3-36	VÝTAH	6,53
C3-37	VÝTAH	6,53
CELEKEM		554,25

————— OTOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ  
 — — — — — OTOPNÁ VODA ZPĚTNÁ  
 ————— CHLADÍCÍ VODA PŘÍVODNÍ 6°C  
 — — — — — CHLADÍCÍ VODA ZPĚTNÁ 12°C

16ČL-600/150 STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA ČLÁNKOVÁ

KR 780/600 STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA TRUBKOVÁ



Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK  Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORTAL		Investor: NEMOCNICE KYJOV, p.o. Šraňbořka 1247/22 697 02 Kyjov  <a href="http://www.jmk.cz">www.jmk.cz</a>	
Profese:  ÚT		Zpracovatelé dluh: TRASKO Projekt, s.r.o. Na Noutce 487/8, 682 01 Vyškov Tel.: 517 343 999 <a href="http://www.projekte.trasko.cz">www.projekte.trasko.cz</a>		Autotizace:	
Odpovědný projektant: ING. ŘEZNÍČEK MARTIN		Vypracoval: ING. TYRDOŇ JAROSLAV		Kontroloval: ING. ŘEZNÍČEK MARTIN	
					
Akce: <b>NEMOCNICE KYJOV          ÚSTŘEDNÍ PRŮJEM</b>			Zakazkové číslo: DPS 08 - 2022		Pars:
			Datum: 10 - 2022		
			Stupeň: DPS		
Objekt: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3			Formát: 12 A4		
Obsah:			Měřítko:		Číslo výkresu:
<b>1. PP SEVER - DEMONTÁŽE</b>			<b>1:50</b>		<b>D.1.0b.4b-01</b>