



LEGENDA POSPOJENÍ PA:
VS VÝŠETŘOVACÍ SVÍTIDLO, V.K. 1m
OS OPERAČNÍ SVÍTIDLO
SK STROPNÍ KOMPLEX
MP POTRUBÍ MEDICÁLNÍCH PLYNŮ
VZT VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
Z KOVOVÁ ZÁRUBENĚ DVEŘÍ
V VODA (V PŘÍPADĚ PLASTOVÝCH ROZVODŮ PŘIPOJIT KOVOVOU BATERII)
U ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ, V. +1,2
UK ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ – SOUČÁST KOMPLEXU
NA 1 VÝVOD PŘIPOJIT MAX. 2 ZÁSUVKY, V.K. 1,5m
UT ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
TV DRŽÁK TV
A ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA – KRABICE D68 v=200mm, Z
KRABICE ZALOŽIT INSTAL. TRUBKU D16 POD ÚROVEŇ PODLAHY
MX INSTALAČNÍ KRABICE S PŘÍPOJNICÍ PA + PE, v. +0,3
ZÁS. POSPOJENÍ DVOJITÁ NA ZDI V. 1,2m
DTTO SOUČÁST KOMPLEXU

— CY4 zŽI PA
- - - - - CY16 zŽI PA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP, C1 ZÁPADNÍ KŘÍDLO			
Č.M.	NÁZEV	SK. ZDRAV. PROSTOR	ELEKTROST. VODIVÁ PODLAHA
C1-1.01	VSTUPNÍ VESTIBUL		
C1-1.02	SCHODIŠTĚ		
C1-1.03	PŘEDSÍN WC PAC – ŽENY		
C1-1.04	WC PAC ŽENY		
C1-1.05	WC IMOBILNÍ		
C1-1.06	RECEPCE, EVIDENCE		
C1-1.07	CHODBA		
C1-1.08	ČEKÁRNA		
C1-1.09	AMBULANCE ORTOPEDIE	1	
C1-1.10	AMBULANCE ORTOPEDIE	1	
C1-1.11	DMZ		
C1-1.12	CHODBA		
C1-1.13	PŘEDSÍN WC PERS–MUŽI		
C1-1.14	WC PERS–MUŽI		
C1-1.15	PŘEDSÍN WC PERS–ŽENY		
C1-1.16	WC PERS–ŽENY		
C1-1.17	ÚKLID		
C1-1.18	AMBULANCE UROLOGIE	1	
C1-1.19a	AMBULANCE UROLOGIE	1	
C1-1.19b	SESTRA UROLOGIE		
C1-1.20	AMBULANCE CHIRURGIE	1	
C1-1.21	AMBULANCE SONO	1	A
C1-1.22	WC PAC		
C1-1.23	SKLAD		
C1-1.24	SKLAD KŘESEL A LEHÁTEK		

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN–S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 2PE AC 50Hz, 230V/IT ZIS
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 AUT. ODPOJENIM OD ZDROJE
VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH A PROST. SE SPRCHOU DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAV		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: NEMOCNICE KYJOV, p.o. Strážovská 1247/22 697 02 Kyjov
Profese: EL	Zpracovatel dílu: Ing. Daniel Hajzler Sedliště 31, 570 01 Litomyšl Tel: +420 776 113 299 E-mail: dhajzler@seznam.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. DANIEL HAJZLER	Vypracoval: ING. DANIEL HAJZLER	Kontroloval: ING. DANIEL HAJZLER	

Akce: NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2022		Paré:
		Datum: 10 - 2022		
		Stupeň: DPS		
Objekt: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3		SO 01	Formát: 8 A4	
Obsah: POSPOJENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR ČÁST C1		Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: D.1.01.4c-110