



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno

Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-3-33-52/1-OPST-2011

Brno 6. 12. 2011


Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/5
602 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Iveta Žilková, ☎: 950 639 112, fax: 950 639 130, e-mail: iveta.zilkova@firebrno.cz 
kpt. Ing. Renata Franzová

Název stavby: II/373 Ochoz průtah 1. úsek, I. a II. etapa
Místo stavby: Ochoz u Brna, Ochoz u Brna,
Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Brno, Veveří, Žerotínovo náměstí 449/5, 602 00
Projektant PO: -----
Předložený druh dokumentace: Územní řízení

Jedná se o rekonstrukci stávající křižovatky, která je nově navržena jako okružní se 4 komunikačními větvemi. Současně dojde k vybudování chodníků, sjezdů, dešťové kanalizace, veřejné osvětlení a přeložek vedení. Rekonstruované části komunikací budou mít asfaltový povrch a min. šířku mezi obrubníky 5,5 m.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou dokumentaci předloženou dne 28. 11. 2011. K výše uvedené dokumentaci vydává


souhlasné stanovisko s podmínkou:


v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárními jednotkami při hašení požáru a zásahových pracích

Upozorňujeme, že předložená dokumentace není opatřena vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem ČR oprávněné osoby způsobilé k projektové činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební potřebu.

Poznámka: Toto stanovisko lze využít i pro zjednodušené územní řízení.




plk. Ing. Václav Špéra
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje