

Ing. Jiří Bajer

Venhudova 25

613 00 Brno

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: 10246/2011-Lo  
Vyřizuje / Tel.: Lolová Zuzana, DiS./545 532 247  
Datum: 5. 12. 2011

### **Ochoz u Brna – II/373 průtah 1. úsek, I. a II. etapa**

Vyjádření k územnímu a stavebnímu rozhodnutí

Nemáme námitek k výše uvedené stavbě. Při realizaci bude dotčen stávající vodovodní řad a kanalizace, které jsou ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno – venkov (dále VAS, a.s. divize Brno – venkov). Uvedené řady jsou nové a nejsou plánovány žádné rekonstrukce a opravy.

#### **Souhlasíme s výše uvedenou stavbou, pokud budou splněny následující podmínky:**

1. Oznámit zahájení prací 14 dní předem na provozní středisko Pozoříce (VAS, a.s. divize Brno – venkov) tel. 544 226 084 současně s objednávkou na vytýčení dotčených vodovodů a kanalizací.
2. Při provádění zemních prací v OP nesmí dojít k poškození vodovodního ani kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti.
3. Vodovodní poklopy a šachtové kanalizační poklopy, je třeba osadit do nivelety komunikace.
4. Bude dodrženo min. krytí vodovodu a kanalizace včetně přípojek dle ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu a kanalizace před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu nebo kanalizace musí být neprodleně opraveny firmou, která prováděla stavební činnost, na její vlastní náklady.

Adresa divize  
Soběšická 820/156  
638 01 BRNO

tel.: +420 545 532 111  
fax: +420 545 532 392  
e-mail: sekretariat@vasbv.cz

Bankovní spojení: 3201641/0100  
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně  
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti  
Soběšická 820/156  
638 01 BRNO

6. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
7. Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST a.s.  
Soběšická 200/156, 638 01 Brno  
dřívější Jirno - venkov  
Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
20



Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.  
hlavní inženýr