

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaai36

č. j.: KHSJM 39969/2014/ZN/HOK
spis. zn.: S – KHSJM 01044/2014
k podání: KHSJM 39969/2014/ZN/HOK

vyřizuje: Ing. Pavel Stehlík, ÚP Znojmo
Tel.: 515 213 710
Fax: 515 213 753
E-mail: pavel.stehlik@khsbrno.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

Vaše zn.: 14848/2014

Znojmo dne
08. 10. 2014

Jamolice, II/152 průtah

- *závazné stanovisko k územnímu řízení*
- *žadatel, investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581*

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává dle § 77 zák. č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) toto závazné stanovisko:

S umístěním stavby a vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu se

s o u h l a s í,

za splnění následně stanovených podmínek:

- v dalším stupni projektové dokumentace bude doložena aktualizovaná hluková studie dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která bude dokladovat předpoklad splnění hygienických limitů hluku.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 12. 09. 2014 jste požádali o stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení: „II/152 Jamolice, průtah“.

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/152 v obci Jamolice v celkové délce úpravy 1365 m. Směrové a výškové řešení komunikace respektuje stávající stav. Silnice bude provedena v jednotné šířce v kategorii MO 7,5/50. V rámci stavby bude nově vybudován jeden mostní objekt v místě stávajícího nevyhovujícího mostu, rámový propustek, vzniknou čtyři zálivy pro autobusové zastávky, budou dobudována parkovací místa, je navržena úprava či obnova chodníků.

V rámci stavby silnice II/152, průtah obcí Jamolice dojde k dotčení stávajícího vodovodu (C351 Přeložka vodovodu).

Dokumentace v podstatných bodech vyhovuje hygienickým předpisům, takže bylo možno vydat kladné závazné stanovisko a stanovit výše uvedenou podmínku.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-51-

oprávněná úřední osoba
Ing. Pavel Stehlík
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

- Adresát
- Spis

Přílohy