

SÚS JmK - oblast Znojmo
C.j.: 16610/2014
- 9 -10- 2014
Počet příloh/listů: TSU
K vyřízení: k

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje
příspěvková organizace kraje
Kotkova 3725/24
669 50 ZNOJMO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/5698/2014-Vš
Vyřizuje: Vašalovská Petra, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 8. 10. 2014

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS, a. s.

Provoz vodovodu a kanalizace Hrotovice-Moravský Krumlov
Brněnská 128, 675 55 Hrotovice
Karel Kalina
Tel.: 568 860 332, e-mail: hrot@vastr.cz

„II/152 Jamolice, průtah“, k. ú. Jamolice

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Kotkova 3725/24, 669 50 Znojmo

Předmětem předložené dokumentace je oprava komunikace II/152 Jamolice, průtah. Trasa i niveleta bude respektovat co nejvíce stávající stav. Silnice bude provedena v jednotné šířce v kategorii MO 7,5/50. V rámci stavby bude nově vybudován jeden mostní objekt, jeden rámový propustek a vzniknou 4 nové samostatné zastávkové zálivy.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace **SOUHLASÍME** za následujících podmínek:


1. Upozorňujeme, že v obci proběhla v roce 2013 výstavba nové kanalizace. Je třeba v projektu s touto skutečností počítat.
2. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení vodovodu a kanalizace ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. Vytyčení provede na základě objednávky investora naše organizace – Radek Veselý, tel. 568 899 167, mobil 737 221 653.
4. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
5. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklapy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklapy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
6. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklapy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.
7. Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno.
8. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od

vnějšího lince potrubí. V ochranném pásmu se nesmějí umisťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty, nebo provádět jakékoli činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizace v případě jejich opravy.

9. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
10. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink VAS a.s. Třebíč – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
11. K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska VAS, a.s. divize Třebíč.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
23



Ing. Petra Vašalovská
technický útvar divize Třebíč