

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1

602 00 Brno

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací:

Vyřizuje / Tel.:

Datum:

18010/2013-Lo

Lolová Zuzana, DiS./545 532 247

23. 5. 2013

### **Moravské Bránice – Oprava mostů 152-037, 152-037a, 37914-2, 37914-3**

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Nemáme námitek k výše uvedené stavbě. Při realizaci budou dotčeny stávající vodovodní a kanalizační řady, které jsou ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno – venkov (dále VAS, a.s. divize Brno – venkov).

**Souhlasíme s výše uvedenou stavbou, pokud budou splněny následující podmínky:**

1. Oznámit zahájení prací 14 dní předem na provozní středisko Ivančice (VAS, a.s. divize Brno – venkov) tel. 546 435 018 současně s objednávkou na vytýčení dotčených vodovodů a kanalizací.
2. Při provádění zemních prací v OP nesmí dojít k poškození vodovodního a kanalizačního potrubí, nebo omezení jejich provozuschopnosti.
3. Vodovodní poklopy a šachtové kanalizační poklopy, je třeba osadit do nivelety zpevněných ploch.
4. Bude dodrženo min. krytí vodovodu a kanalizace včetně přípojek dle ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu a kanalizace před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu nebo kanalizace musí být neprodleně opraveny firmou, která prováděla stavební činnost, na její vlastní náklady.

6. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.

7. Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
divize Brno - venkov  
Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
20

Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.

hlavní inženýr