VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – ČÁST 1
M 1:50

DRUHY POUŽITÝCH BETONŮ:

① BETON ČSN EN 206-1-C16/20-XF0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S3 BETONOVÉ LOŽE

MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY

KATEGORIE MS2/30

KM 0,12000



CHODNÍK *

CEMENTOBETONOVÁ DLAŽBA ČSN 73 6131-1		DL	60 mm
LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6–8 mm ČSN 73 6131-1		L	30 mm
ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1		$ŠD_B$ 0/32	150 mm
KONSTRUKCE CHODNÍKU CELKEM:			240 mm

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV CHODNÍKU 30MPa. (POMĚR $E_{def,2}$ / $E_{def,1}$ < 2,2).
MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TP 148, TKP Kap. 7		ACO 11	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ, ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,40 kg/m2			
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP Kap. 7		ACP 16+	80 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ, ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,40 kg/m2			
INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 1,00 kg/m2			
ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1		$ŠD_A$ 0/32	170 mm
ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1		$ŠD_A$ 0/63	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE			
VRSTVA LOMOVÉHO KAMENE		63/125	350 mm
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM:			850 mm

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa (POMĚR $E_{def,2}$ / $E_{def,1}$ < 2,2).
MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TP 148, TKP Kap. 7		ACO 11	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ, ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,40 kg/m2			
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP Kap. 7		ACP 16+	80 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ, ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,40 kg/m2			
INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 1,00 kg/m2			
ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1		$ŠD_A$ 0/32	170 mm
ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1		$ŠD_A$ 0/63	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE			
VRSTVA LOMOVÉHO KAMENE		63/125	350 mm
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM:			850 mm

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa (POMĚR $E_{def,2}$ / $E_{def,1}$ < 2,2).
MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.